



### LEGENDA DEI SIMBOLI

	Armadio stradale in vetroresina installato a pavimento
	Pozzetto in cls 600x600 con chiusino carrabile in ghisa - Fornitura Energia
	Tubazione corrugata doppia parete in polietilene Ø125 - Fornitura Energia
	Pozzetto in cls 600x600 con chiusino carrabile in ghisa - Fornitura Segnale
	Tubazione corrugata doppia parete in polietilene Ø125 - Fornitura Segnale
	Pozzetto in cls 400x400 con chiusino carrabile in ghisa
	Pozzetto in cls 600x600 con chiusino carrabile in ghisa
	Tubazione corrugata doppia parete in polietilene
	Conduzione discendente/ascendente
	Pozzetto di terra PVC ispezionabile 400x400 con dispersore di terra h 2000 mm
	Collegamento equipotenziale di terra su plinto di fondazione
	Corda nuda di rame Cu 35 mmq
	Quadro elettrico
	Contatore di produzione
	Inverter impianto fotovoltaico
	Canalina metallica a filo con setto separatore 300x100mm
	Allaccio elettrico
	Allaccio elettrico - Predisposizione

### LEGENDA DEI SIMBOLI

	Centrale Antintrusione - Predisposizione
	Tastiera di controllo e gestione impianto antintrusione - Predisposizione
	Sirena allarme antintrusione da esterno - Predisposizione
	Sirena allarme antintrusione da interno - Predisposizione
	Contatto magnetico - Predisposizione
	Rivelatore volumetrico - Predisposizione
	NVR - Predisposizione
	Videocamera ip bullet - Predisposizione

**NOTA BENE**  
 I particolari costruttivi relativi agli impianti di distribuzione e forza motrice sono riportati nell'apposito elaborato E3.8.  
 In fase di opera, verificare gli allacci del tecnologico con impiantista meccanico.

**NON VALIDO AI FINI ARCHITETTONICI**

### LEGENDA DEI SIMBOLI

	Interruttore bipolare 16A in cassetta ad incasso
	Allaccio Cronotermostato
	Allaccio Sonda di temperatura
	Presca UNEL 2P+T 10/16 A bivalente in cassetta ad incasso
	Presca 2P+T 10/16 A bivalente in cassetta ad incasso
	Armadio dati
	Presca dati tipo RJ45 cat. 6 in cassetta ad incasso
	Presca telefono in cassetta ad incasso
	Presca TV/Sat in cassetta ad incasso
	Pulsante a tirante per chiamata allarme bagni
	Segnalazione ottico/acustica impianto allarme bagni
	Pulsante per tacitazione allarme bagni
	Postazione videofonica da interno/esterno
	Pulsante di sgancio



**Comune di Toano**  
 Provincia di Reggio Emilia

corso Trieste, 65  
 42010 Toano (RE)  
 tel. 0522 805110 - fax 0522 805542  
 protocollo@comune.toano.re.it

progettazione

**Studio Togninelli ingegneria**  
restauro e consolidamento - ingegneria sismica - calcoli strutturali - progettazione - sicurezza

ing. Gianluca Togninelli  
 ing. Marco Iattici Romei

via Aldo Moro, 2/a  
 42055 Castellone nel Mugello (RE)  
 tel. 0522 1170329  
 info@studiotogninelli.it

progetto

**realizzazione di nuova struttura sociale di comunità da adibire a centro socio riabilitativo semiresidenziale per disabili "Erica" e centro di terapia occupazionale "Labor"**

PNRR M5C3 LINEA DI INTERVENTO 1.1.1  
**CUP: F75E22000300006**

cod. protocollo pratica  
 2022/018

committente  
**Comune di Toano**

RUP e responsabile del servizio  
**geom. Erica Bondi**

progettista, CSP, DL, DLS e CSE  
**ing. Gianluca Togninelli**

elaborato

**tavola di progetto:  
 Planimetria impianto di distribuzione forza motrice e speciali piano terra**

tavola  
**E3.1**

scale  
**1:50**

rev  
 00

data  
 nov2023