

Allacci:  
- Pompe  
- Pannellini  
- Gruppo distribuzione statici  
- Sonde

LEGENDA DEI SIMBOLI

	Armadio stradale in vetroresina installato a pavimento
	Pozzetto in cls 600x600 con chiusura carrabile in ghisa - Fornitura Energia
	Tubazione corrugata doppia parete in polietilene Ø125 - Fornitura Energia
	Pozzetto in cls 600x600 con chiusura carrabile in ghisa - Fornitura Segnale
	Tubazione corrugata doppia parete in polietilene Ø125 - Fornitura Segnale
	Pozzetto in cls 400x400 con chiusura carrabile in ghisa
	Pozzetto in cls 600x600 con chiusura carrabile in ghisa
	Tubazione corrugata doppia parete in polietilene
	Conduttura discendente/ascendente
	Pozzetto di terra PVC ispezionabile 400x400 con dispersore di terra h 2000 mm
	Collegamento equipotenziale di terra su plinto di fondazione
	Corda nuda di rame Cu 35 mmq
	Quadro elettrico
	Contatore di produzione
	Inverter impianto fotovoltaico
	Canalina metallica a filo con setto separatore 300x100mm
	Conduttura discendente/ascendente
	Allaccio elettrico

LEGENDA DEI SIMBOLI

	Allaccio elettrico - Predisposizione
	Centrale Antintrusione - Predisposizione
	Tastiera di controllo e gestione impianto antintrusione - Predisposizione
	Sirena allarme antintrusione da esterno - Predisposizione
	Sirena allarme antintrusione da interno - Predisposizione
	Contatto magnetico - Predisposizione
	Rivelatore volumetrico - Predisposizione
	NVR - Predisposizione
	Videocamera ip bullet - Predisposizione

NOTA BENE  
I particolari costruttivi relativi agli impianti di distribuzione e forza motrice sono riportati nell'apposito elaborato E3.8.  
In fase di opera, verificare gli allacci del tecnologico con impiantista meccanico.

NON VALIDO AI FINI ARCHITETTONICI

LEGENDA DEI SIMBOLI


	Interuttore bipolare 16A in cassetta ad incasso
	Allaccio Cronotermostato
	Allaccio Sonda di temperatura
	Presse UNEL 2P+T 10/16 A bivalente in cassetta ad incasso
	Presse 2P+T 10/16 A bivalente in cassetta ad incasso
	Armadio dati
	Presse dati tipo RJ45 cat. 6 in cassetta ad incasso
	Presse telefono in cassetta ad incasso
	Presse TV/Sat in cassetta ad incasso
	Pulsante a tirante per chiamata allarme bagni
	Segnalazione ottico/acustica impianto allarme bagni
	Pulsante per tacitazione allarme bagni
	Postazione videofonica da interno/esterno
	Pulsante di sgancio



**Comune di Toano**  
Provincia di Reggio Emilia

corso Trieste, 65  
42010 Toano (RE)  
tel. 0522 805110 - fax 0522 805542  
protocollo@comune.toano.re.it

progettazione  
**Studio Togninelli ingegneria**  
restauri e consolidamenti - ingegneria sismica - calcoli strutturali - progettazione - sicurezza  
ing. Gianluca Togninelli  
ing. Marco Iattici Romei  
via Aldo Moro, 2/a  
42035 Castellone nel Mugello (RE)  
tel. 0522 1170329  
info@studiotogninelli.it



progetto  
**realizzazione di nuova struttura sociale di comunità da adibire a centro socio riabilitativo semiresidenziale per disabili "Erica" e centro di terapia occupazionale "Labor"**  
PNRR M5C3 LINEA DI INTERVENTO 1.1.1  
CUP: F75E22000300006

cod. protocollo pratica  
2022/018

committente  
**Comune di Toano**

RUP e responsabile del servizio  
**geom. Erica Bondi**

progettista, CSP, DL, DLS e CSE  
**ing. Gianluca Togninelli**

elaborato  
**tavola di progetto:  
Planimetria impianto di distribuzione forza motrice e speciali piano primo**

tavola  
**E3.2**

scale  
**1:50**